

**An  
Stadtverwaltung Speyer  
Maximilianstraße 100  
67346 Speyer**

FB 2 – 250 Frau Kruska

Speyer, 07.12.2010

**Betreff : Durchführung des Bundesberggesetzes (BBergG)**

**Hauptbetriebsplan für die Aufsuchung im Erlaubnisfeld Römerberg und für die Aufsuchung und Gewinnung im Bewilligungsfeld Römerberg – Speyer – 01.01.2011 – 31.03.2013.**

Sehr geehrte Frau Kruska,

die Stadtwerke Speyer GmbH nimmt wie folgt Stellung zu der o .a. Maßnahme:

**1.Energieversorgung (Elektrische Energieversorgung/Baustromversorgung)**

Die Baustromversorgung der Errichtung des Bohrplatzes und die elektrische Energieversorgung während des Betriebes erfolgt über eine 20 KV – Station die an das öffentliche Netz angeschlossen ist.

**2.Wasserversorgung (Trinkwasserversorgung - Löschwasserversorgung)**

Hinweis für die Bohrung Römerberg 3 (ROEB-3)

Die Trinkwasserversorgung soll über einen Bestandshausanschluss realisiert werden.

Wie vertraglich vereinbart, wurden der Gas de France bei der Herstellung des Trinkwasserhausanschlusses, keine garantierten Wassermengen sowie Drücke zugesichert.

Löschwassermengen können über diesen Anschluss **nicht** realisiert werden.



Stadtwerke Speyer GmbH

Georg-Peter-Süß-Straße 2  
67346 Speyer

Telefon: 06232/625-0  
Telefax: 06232/625-2220

Internet:  
www.sws.speyer.de

e-mail:  
office@sws.speyer.de

Amtsgericht Ludwigshafen  
HRB 52013

St-Nr. 41/652/0264/6

**Aufsichtsratsvorsitzender:**

Werner Schineller

**Geschäftsführer:**

Wolfgang Bühring

**Ihr Ansprechpartner:**

Name Rott  
Funktion  
Bereich AN  
Telefon 06232/625-1240  
Telefax 06232/625-481240  
E-Mail:  
rott@sws.speyer.de



**Bank:**

Kreis- und Stadtparkasse  
Speyer  
Kto.-Nr.: 44 446  
BLZ: 547 500 10

Volksbank  
Kur- und Rheinpfalz eG  
Kto.-Nr.: 53 007  
BLZ: 547 900 00

Postbank Ludwigshafen  
Kto.-Nr.: 58-671  
BLZ: 545 100 67

### 3.Abwasserentsorgung

bei der Einleitung von Abwasser in das Kanalnetz der Stadt Speyer sind die Grenzwerte der Satzung einzuhalten. Dies trifft auch für die Abwässer, die direkt der Kläranlage angedient werden, zu. Sollten die Grenzwerte nicht eingehalten werden können, sind die EBS zu informieren.

Ansprechpartner sind: Herr Frank Ganning 06232 / 625 2760  
Herr Peter Nebel 06232 / 625 430  
Herr Stephan Wittner 06232 / 625 2270

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Stadtwerke Speyer GmbH



Ppa. Jürgen Hermes



i.A. Adalbert Kreiser